

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental Santé Environnement  
Pôle Santé Environnement de la Gironde

Destinataires

MONSIEUR LE DIRECTEUR - COBAN ATLANTIQUE

MONSIEUR LE DIRECTEUR - AGUR

MONSIEUR - AGUR

MADAME LE MAIRE - MAIRIE DE AUDENGE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : COBAN : AUDENGE

Prélèvement	00261633	Commune	AUDENGE
Unité de gestion	0011 COBAN : AUDENGE	Prélevé le :	lundi 10 juin 2024 à 10h45
Installation	UDI 000375 AUDENGE	par :	PRÉLEVEUR CLÉMENT ALBERT
Point de surveillance	S 0000003568 ECOLE	Type visite :	D2CP
Localisation exacte	CCAS RUE DES HARAS - SANITAIRES - 1ER JET -		

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	19,5 °C		25	

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC 3306

Type dell'analyse : CP

Code SISE de l'analyse : 00264860

Référence laboratoire : CA5/CP/04129/1

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX</b>				
Cuivre	0,028 mg/L	2	1	
Nickel	<0,5 µg/L	20		
Plomb	<0,5 µg/L	10		

CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement N° : 00261633)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les teneurs en plomb, cuivre et en nickel ne valent que pour le point d'utilisation où elles ont été mesurées. Compte tenu de l'influence du réseau de distribution d'eau (réseau intérieur et éventuellement branchement public) sur la dissolution des métaux, ces valeurs ne sont pas représentatives de la qualité de l'eau pour l'ensemble des consommateurs du réseau de distribution.

Signé à Bordeaux, le 2 juillet 2024

L'ingénieur d'études sanitaires

SABINE GIRAUD