

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental Santé Environnement
 Pôle Santé Environnement de la Gironde

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE BIGANOS

MONSIEUR LE DIRECTEUR - COBAN ATLANTIQUE

MONSIEUR LE DIRECTEUR - AGUR

MONSIEUR - AGUR

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : COBAN : BIGANOS

Prélèvement	00261546	Commune	BIGANOS
Unité de gestion	0012 COBAN : BIGANOS	Prélevé le :	vendredi 21 juin 2024 à 09h10
Installation	UDI 000380 BIGANOS	par :	LABO LDA 33 GUIARD
Point de surveillance	S 0000000151 TAGON-COMPIRIAN	Type visite :	D1
Localisation exacte	ESPACE SANTE - 4 RUE DE PRIEURÉ DE COMPRIAN - SANITAIRES -		

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Aspect (qualitatif)	Rien à signaler			
Odeur (qualitatif)	Rien à signaler			
Saveur (qualitatif)	Rien à signaler			
Température de l'eau	20,8 °C		25	
Chlore libre	0,11 mg(Cl ₂)/L			
Chlore total	0,15 mg(Cl ₂)/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC 3306

Type de l'analyse : D1

Code SISE de l'analyse : 00264773

Référence laboratoire : KG3/D1/04691/1

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	2 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	3 UFC/mL			
Bactéries coliformes	0 UFC/(100mL)		0	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 UFC/(100mL)	0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Coloration	<2,5 ma(Pt)/L		15	
Turbidité néphélométrique	0.24 NFU		2	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
pH	8.1 unité pH		de 6.5 à 9	
MINERALISATION				
Conductivité à 25°C	299 µS/cm		de 200 à 1100	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium d'origine naturelle	<0.01 ma/L		0.5	
FER ET MANGANESE				
Fer total	29 µg/L		200	
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL				
Température de mesure du pH	19.2 °C			

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00261546)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Bordeaux, le 2 juillet 2024
 L'ingénieur d'études sanitaires



SABINE GIRAUD