

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental Santé Environnement
Pôle Santé Environnement de la Gironde

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MIOS

MONSIEUR LE DIRECTEUR - COBAN ATLANTIQUE

MONSIEUR LE DIRECTEUR - AGUR

MONSIEUR - AGUR

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : COBAN : MIOS

Prélèvement	00261714	Commune	MIOS
Unité de gestion	1178 COBAN : MIOS	Prélevé le :	lundi 17 juin 2024 à 10h10
Installation	UDI 004401 MIOS	par :	LABO LDA33 - THOMAS
Point de surveillance	P 000000827 CENTRE BOURG	Type visite :	D2CP
Localisation exacte	SO PEP'S (LECLERC MIOS) - TOILETTES - LAVABO DROITE - 1ER JET -		

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	24,3 °C		25	

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC 3306

Type de l'analyse : CP

Code SISE de l'analyse : 00264941

Référence laboratoire : ST1/04442/1

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX				
Cuivre	0,016 mg/L	2	1	
Nickel	<0,5 µg/L	20		
Plomb	0,5 µg/L	10		

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00261714)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les teneurs en plomb, cuivre et en nickel ne valent que pour le point d'utilisation où elles ont été mesurées. Compte tenu de l'influence du réseau de distribution d'eau (réseau intérieur et éventuellement branchement public) sur la dissolution des métaux, ces valeurs ne sont pas représentatives de la qualité de l'eau pour l'ensemble des consommateurs du réseau de distribution.

Signé à Bordeaux, le 22 juillet 2024

L'ingénieur d'études sanitaires

SABINE GIRAUD