

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental Santé Environnement  
Pôle Santé Environnement de la Gironde

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE LEGE CAP FERRET  
MONSIEUR LE DIRECTEUR - COBAN ATLANTIQUE  
MONSIEUR LE DIRECTEUR - AGUR  
MONSIEUR - AGUR

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : COBAN : LEGE CAP FERRET

Prélèvement	00262318	Commune	LEGE-CAP-FERRET
Unité de gestion	0015 COBAN : LEGE CAP FERRET	Prélevé le :	mardi 02 juillet 2024 à 10h15
Installation	UDI 000405 LEGE CAP-FERRET	par :	PRÉLEVEUR CLÉMENT ALBERT
Point de surveillance	S 000000677 CAP-FERRET	Type visite :	D2CP
Localisation exacte	FREDELIAN - 33, BD DE LA PLAGE - PLONGE - 1ER JET -		

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	23,4 °C		25	

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC 3306

Type dell'analyse : CP

Code SISE de l'analyse : 00265545

Référence laboratoire : CA4/CP/05095/1

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX</b>				
Cuivre	<0,005 mg/L	2	1	
Nickel	1 µg/L	20		
Plomb	<0,5 µg/L	10		

CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement N° : 00262318)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les teneurs en plomb, cuivre et en nickel ne valent que pour le point d'utilisation où elles ont été mesurées. Compte tenu de l'influence du réseau de distribution d'eau (réseau intérieur et éventuellement branchement public) sur la dissolution des métaux, ces valeurs ne sont pas représentatives de la qualité de l'eau pour l'ensemble des consommateurs du réseau de distribution.

Signé à Bordeaux, le 22 juillet 2024

L'ingénieur d'études sanitaires

SABINE GIRAUD