

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental Santé Environnement  
Pôle Santé Environnement de la Gironde

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ARES

MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ EAU FRANCE

MONSIEUR LE DIRECTEUR - COBAN ATLANTIQUE

MADAME - C.T.M.R SAINT AUGUSTIN

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : COBAN : ARES

|                       |                                 |               |                               |
|-----------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------|
| Prélèvement           | 00263748                        | Commune       | ARES                          |
| Unité de gestion      | 0010 COBAN : ARES               | Prélevé le :  | vendredi 23 août 2024 à 10h50 |
| Installation          | UDI 000374 ARES                 | par :         | LABO LDA33 - FRANCK TALARMEIN |
| Point de surveillance | P 0000000041 BOURG              | Type visite : | AU                            |
| Localisation exacte   | SOON - 17, AVENUE DE LA PLAGE - |               |                               |

| Mesures de terrain   | Résultats                    | Limites | Références | Observations |
|----------------------|------------------------------|---------|------------|--------------|
| Aspect (qualitatif)  | Rien à signaler              |         |            |              |
| Odeur (qualitatif)   | Rien à signaler              |         |            |              |
| Saveur (qualitatif)  | Rien à signaler              |         |            |              |
| Température de l'eau | 23,1 °C                      |         | 25         |              |
| Chlore libre         | <0,03 mg(Cl <sub>2</sub> )/L |         |            |              |
| Chlore total         | <0,03 mg(Cl <sub>2</sub> )/L |         |            |              |

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC 3306

Type de l'analyse :

Code SISE de l'analyse : 00266975

Référence laboratoire : FT8/C/07246/1

| Analyses laboratoire                             | Résultats | Limites | Références | Observations |
|--|-----------|---------|------------|--------------|
| <b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>          |           |         |            |              |
| Turbidité néphélométrique                        | 0,28 NFU  |         | 2          |              |
| <b>FER ET MANGANESE</b>                          |           |         |            |              |
| Fer total  | 72 µg/L   |         | 200        |              |
| Manganèse total                                  | 3 µg/L    |         | 50         |              |
| <b>OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX</b> |           |         |            |              |
| Nickel   | 0,7 µg/L  | 20      |            |              |
| Plomb  | 8,5 µg/L  | 10      |            |              |

CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement N° : 00263748)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Bordeaux, le 5 septembre 2024

L'ingénieur d'études sanitaires

SABINE GIRAUD