

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental Santé Environnement  
Pôle Santé Environnement de la Gironde

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ARES

MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ EAU FRANCE

MONSIEUR LE DIRECTEUR - COBAN ATLANTIQUE

MADAME - C.T.M.R SAINT AUGUSTIN

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : COBAN : ARES

Prélèvement	00263747	Commune	ARES
Unité de gestion	0010 COBAN : ARES	Prélevé le :	vendredi 23 août 2024 à 10h40
Installation	UDI 000374 ARES	par :	LABO LDA33 - FRANCK TALARMEIN
Point de surveillance	P 0000000041 BOURG	Type visite :	AU
Localisation exacte	JEAN CLAUDE COIFFURE - 29, AVENUE DE LA PLAGE -		

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Aspect (qualitatif)	Rien à signaler			
Odeur (qualitatif)	Rien à signaler			
Saveur (qualitatif)	Rien à signaler			
Température de l'eau	22,9 °C		25	
Chlore libre	0,03 mg(Cl <sub>2</sub> )/L			
Chlore total	0,03 mg(Cl <sub>2</sub> )/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC 3306

Type de l'analyse :

Code SISE de l'analyse : 00266974

Référence laboratoire : FT7/B/07245/1

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>				
Turbidité néphélobimétrique	0,28 NFU		2	
<b>FER ET MANGANESE</b>				
Fer total	87 µg/L		200	
Manganèse total	3 µg/L		50	
<b>OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX</b>				
Nickel	1,9 µg/L	20		
Plomb	<0,5 µg/L	10		

CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement N° : 00263747)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Bordeaux, le 5 septembre 2024

L'ingénieur d'études sanitaires

SABINE GIRAUD