

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental Santé Environnement  
Pôle Santé Environnement de la Gironde

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE LEGE CAP FERRET

MONSIEUR LE DIRECTEUR - COBAN ATLANTIQUE

MONSIEUR LE DIRECTEUR - AGUR

MONSIEUR - AGUR

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : COBAN : LEGE CAP FERRET

Prélèvement	00264698	Commune	LEGE-CAP-FERRET
Unité de gestion	0015 COBAN : LEGE CAP FERRET	Prélevé le :	lundi 16 septembre 2024 à 10h05
Installation	UDI 000405 LEGE CAP-FERRET	par :	LABO LD33 - DULAUROY LUCAS
Point de surveillance	S 0000000676 GRAND PIQUEY	Type visite	D2CP
Localisation exacte	RESTAURANT KAI KAI - PLONGE - 1ER JET -		

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	21,9 °C		25	

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC 3306

Type de l'analyse : CP

Code SISE de l'analyse : 00267925

Référence laboratoire : LD3/CP/08132/1

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX</b>				
Cuivre	<0.005 mg/L	2	1	
Nickel	<0.5 µg/L	20		
Plomb	<0.5 µg/L	10		

CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement N° : 00264698)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les teneurs en plomb, cuivre et en nickel ne valent que pour le point d'utilisation où elles ont été mesurées. Compte tenu de l'influence du réseau de distribution d'eau (réseau intérieur et éventuellement branchement public) sur la dissolution des métaux, ces valeurs ne sont pas représentatives de la qualité de l'eau pour l'ensemble des consommateurs du réseau de distribution.

Signé à Bordeaux, le 4 octobre 2024

L'ingénieur d'études sanitaires

SABINE GIRAUD