

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental Santé Environnement
Pôle Santé Environnement de la Gironde

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE BIGANOS

MONSIEUR LE DIRECTEUR - COBAN ATLANTIQUE

MONSIEUR LE DIRECTEUR - AGUR

MONSIEUR - AGUR

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : COBAN : BIGANOS

Prélèvement	00264817	Commune	BIGANOS
Unité de gestion	0012 COBAN : BIGANOS	Prélevé le :	mardi 24 septembre 2024 à 09h00
Installation	UDI 000380 BIGANOS	par :	LABO LDA 33 - MOUSSAOUI KARIMA
Point de surveillance	P 0000000150 BOURG	Type visite	D2CP
Localisation exacte	CAF - 46 BIS, AVENUE DE LA LIBERATION - SALLE DE REPAS - 1ER JET -		

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	21,5 °C		25	

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC 3306

Type dell'analyse : CP

Code SISE de l'analyse : 00268044

Référence laboratoire : KM1/CP/08406/1

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX				
Cuivre	<0,005 mg/L	2	1	
Nickel	<0,5 µg/L	20		
Plomb	<0,5 µg/L	10		

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00264817)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les teneurs en plomb, cuivre et en nickel ne valent que pour le point d'utilisation où elles ont été mesurées. Compte tenu de l'influence du réseau de distribution d'eau (réseau intérieur et éventuellement branchement public) sur la dissolution des métaux, ces valeurs ne sont pas représentatives de la qualité de l'eau pour l'ensemble des consommateurs du réseau de distribution.

Signé à Bordeaux, le 24 octobre 2024

L'ingénieur d'études sanitaires

SABINE GIRAUD