

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental Santé Environnement  
 Pôle Santé Environnement de la Gironde

**Destinataires**

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ARES

MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ EAU FRANCE

MONSIEUR LE DIRECTEUR - COBAN ATLANTIQUE

MADAME - C.T.M.R SAINT AUGUSTIN

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

**Unité de Gestion : COBAN : ARES**

<b>Prélèvement</b>	<b>00266406</b>	<b>Commune</b>	<b>ARES</b>
<b>Unité de gestion</b>	<b>0010 COBAN : ARES</b>	<b>Prélevé le :</b>	<b>jeudi 19 décembre 2024 à 13h35</b>
<b>Installation</b>	<b>UDI 000374 ARES</b>	<b>par :</b>	<b>LABO LDA33 - FRANCK TALARMEIN</b>
<b>Point de surveillance</b>	<b>P 0000000041 BOURG</b>	<b>Type visite</b>	<b>AU</b>
<b>Localisation exacte</b>	LA BOUTEILLE À LA PLAGE - 19, AVENUE DE LA PLAGE - SORTIE COMPTEUR -		

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Aspect (qualitatif)	Rien à signaler			
Odeur (qualitatif)	Rien à signaler			
Saveur (qualitatif)	Rien à signaler			
Température de l'eau	11,9 °C		25	
Chlore libre	0,22 mg(Cl <sub>2</sub> )/L			
Chlore total	0,24 mg(Cl <sub>2</sub> )/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC 3306

Type del'analyse : Code SISE de l'analyse : 00269633 Référence laboratoire : erment /10620/1

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>FER ET MANGANESE</b>				
Fer total	26 µg/L		200	
Manganèse total	<2 µg/L		50	
<b>OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX</b>				
Nickel	<0,5 µg/L	20		
Plomb	<0,5 µg/L	10		

**CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement N° : 00266406)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Bordeaux, le 22 janvier 2025

L'ingénieur d'études sanitaires



SABINE GIRAUD