

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental Santé Environnement
Pôle Santé Environnement de la Gironde

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE LEGE CAP FERRET

MONSIEUR LE DIRECTEUR - COBAN ATLANTIQUE

MONSIEUR LE DIRECTEUR - AGUR

MONSIEUR - AGUR

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : COBAN : LEGE CAP FERRET

Prélèvement	00270593	Commune	LEGE-CAP-FERRET
Unité de gestion	0015 COBAN : LEGE CAP FERRET	Prélevé le :	mardi 01 juillet 2025 à 10h15
Installation	UDI 000405 LEGE CAP-FERRET	par :	LDA-GIPOULOU
Point de surveillance	S 0000000681 CANON	Type visite	D2
Localisation exacte	CARREFOUR EXPRESS - 141, RTE DU CAP FERRET - SALLE DE PAUSE -		

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Aspect (qualitatif)	Rien à signaler			Valeur hors références
Odeur (qualitatif)	Rien à signaler			
Saveur (qualitatif)	Rien à signaler			
Température de l'eau	26.1 °C		25	
Chlore libre	0.28 mg(Cl2)/L			
Chlore total	0.33 mg(Cl2)/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC 3306

Type de l'analyse : D1D2

Code SISE de l'analyse : 00273820

Référence laboratoire : IO/THM/04996/1

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	33 UFC/mL			0
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	41 UFC/mL			
Bactéries coliformes	0 UFC/(100mL)			
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 UFC/(100mL)	0		
Légionella pneumophila sp (L)	<10 UFCUFC/L			
Legionella sp	<10 UFCUFC/L			
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Coloration	<2.5 ma(Pt)/L		15	
Turbidité néphélométrique	<0.2 NFU		2	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
pH	7.9 unité pH		de 6.5 à 9	
MINERALISATION				
Conductivité à 25°C	287 uS/cm		de 200 à 1100	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium d'origine naturelle	<0.01 ma/L		0.5	
Nitrites (en NO2)	<0.01 ma/L	0.5		
FER ET MANGANESE				
Fer total	6 ua/L		200	
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX				
Antimoine	<0.5 ua/L	10		1
Cadmium	<0.5 ua/L	5		
Chrome hexavalent	<2 ua/L	6		
Chrome total	<0.5 ua/L	50		
Cuivre	0.009 ma/L	2		
Nickel	<0.5 ua/L	20		
Plomb	1 ua/L	10		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION				
Bromoforme	3.1 ua/L	100		
Chlorodibromométhane	1.4 ua/L	100		

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
Chloroforme	<0,5 µg/L	100		
Dichloromonobromométhane	0,35 µg/L	100		
Trihalométhanes (4 substances)	4,85 µg/L	100		
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS				
Chlorure de vinyl monomère	<0,1 µg/L	0,5		
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES				
Acrylamide	<0,03 µg/L	0,1		
Epichlorohydrine	<0,03 µg/L	0,1		
HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES				
Benzo(a)pyrène *	<0,002 µg/L	0,01		
Benzo(b)fluoranthène	<0,005 µg/L	0,1		
Benzo(g,h,i)pérylène	<0,005 µg/L	0,1		
Benzo(k)fluoranthène	<0,005 µg/L	0,1		
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances)	<SEUIL µg/L	0,1		
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	<0,005 µg/L	0,1		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL				
Température de mesure du pH	20,4 °C			

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00270593)

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour l'ensemble des paramètres mesurés et ne satisfaisant pas à la référence de qualité concernant le paramètre température de l'eau. Légionella non détectées.

Signé à Bordeaux, le 24 juillet 2025

L'ingénieur d'études sanitaires



SABINE GIRAUD