

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental Santé Environnement
Pôle Santé Environnement de la Gironde

Destinataires

MONSIEUR LE DIRECTEUR - COBAN ATLANTIQUE

MONSIEUR LE DIRECTEUR - AGUR

MONSIEUR - AGUR

MADAME LE MAIRE - MAIRIE DE AUDENGE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : COBAN : AUDENGE

Prélèvement	00270386	Commune	AUDENGE
Unité de gestion	0011 COBAN : AUDENGE	Prélevé le :	jeudi 03 juillet 2025 à 09h30
Installation	UDI 000375 AUDENGE	par :	LABO LDA33 - THOMAS
Point de surveillance	P 0000000059 BOURG	Type visite	D2CP
Localisation exacte	PHARMACIE DU CENTRE - CUISINE - 1ER JET -		

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	23,3 °C		25	

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC 3306			
Type del'analyse : CP	Code SISE de l'analyse : 00273613	Référence laboratoire : ST2/CP/05116/1	

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX				
Cuivre	0,043 mg/L	2	1	
Nickel	<0,5 µg/L	20		
Plomb	3,2 µg/L	10		

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00270386)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les teneurs en plomb, cuivre et en nickel ne valent que pour le point d'utilisation où elles ont été mesurées. Compte tenu de l'influence du réseau de distribution d'eau (réseau intérieur et éventuellement branchement public) sur la dissolution des métaux, ces valeurs ne sont pas représentatives de la qualité de l'eau pour l'ensemble des consommateurs du réseau de distribution.

Signé à Bordeaux, le 24 juillet 2025

L'ingénieur d'études sanitaires



SABINE GIRAUD