

Direction Santé Environnement et politique Une
 Seule Santé (DSEUSS) - Direction déléguée Sud
 (33-40-47-64) - Unité de Gironde

Destinataires

MONSIEUR LE DIRECTEUR - COBAN ATLANTIQUE

 MONSIEUR LE DIRECTEUR - AGUR

 MONSIEUR - AGUR

 MADAME LE MAIRE - MAIRIE DE AUDENGE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : COBAN : AUDENGE

Prélèvement	00271725	Commune	AUDENGE
Unité de gestion	0011 COBAN : AUDENGE	Prélevé le :	lundi 18 août 2025 à 11h50
Installation	UDI 000375 AUDENGE	par :	LABO LDA33 - AUFAURE
Point de surveillance	P 0000000059 BOURG	Type visite	AU CHI
Localisation exacte	MAIRIE - SALLE REPAS DU PERSONNEL -		

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Aspect (qualitatif)	Rien à signaler			
Odeur (qualitatif)	Rien à signaler			
Saveur (qualitatif)	Rien à signaler			
Température de l'eau	24,1 °C		25	
Chlore libre	0,13 mg(Cl ₂)/L			
Chlore total	0,17 mg(Cl ₂)/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC 3306

Type de l'analyse : Code SISE de l'analyse : 00274952 Référence laboratoire : e+Turb/06751/1

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Turbidité néphélométrique	0,21 NFU		2	
FER ET MANGANESE				
Fer total	15 µg/L		200	

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00271725)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Bordeaux, le 23 septembre 2025
 L'ingénieur d'études sanitaires



SABINE GIRAUD