

Direction Santé Environnement et politique Une
 Seule Santé (DSEUSS) - Direction déléguée Sud
 (33-40-47-64) - Unité de Gironde

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE BIGANOS

 MONSIEUR LE DIRECTEUR - COBAN ATLANTIQUE

 MONSIEUR LE DIRECTEUR - AGUR

 MONSIEUR - AGUR

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : COBAN : BIGANOS

Prélèvement	00272575	Commune	BIGANOS
Unité de gestion	0012 COBAN : BIGANOS	Prélevé le :	jeudi 04 septembre 2025 à 10h30
Installation	UDI 000380 BIGANOS	par :	LDA - BOUET
Point de surveillance	P 0000000150 BOURG	Type visite	D2CP
Localisation exacte	POLICE MUNICIPALE - 1, RUE JEAN ZAY - 1ER JET -		

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	23 °C		25	

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC 3306

Type del'analyse : CP

Code SISE de l'analyse : 00275802

Référence laboratoire : AB7/CP/07501/1

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX				
Cuivre	0,012 mg/L		2	1
Nickel	6,1 µg/L		20	
Plomb	1,4 µg/L		10	

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00272575)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les teneurs en plomb, cuivre et en nickel ne valent que pour le point d'utilisation où elles ont été mesurées. Compte tenu de l'influence du réseau de distribution d'eau (réseau intérieur et éventuellement branchement public) sur la dissolution des métaux, ces valeurs ne sont pas représentatives de la qualité de l'eau pour l'ensemble des consommateurs du réseau de distribution.

Signé à Bordeaux, le 7 octobre 2025

L'ingénieur d'études sanitaires



SABINE GIRAUD