

Direction Santé Environnement et politique Une
Seule Santé (DSEUSS) - Direction déléguée Sud
(33-40-47-64) - Unité de Gironde

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE LANTON

MONSIEUR LE DIRECTEUR - COBAN ATLANTIQUE

MONSIEUR LE DIRECTEUR - AGUR

MONSIEUR - AGUR

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : COBAN : LANTON

Prélèvement	00273027	Commune	LANTON
Unité de gestion	0014 COBAN : LANTON	Prélevé le :	lundi 15 septembre 2025 à 09h30
Installation	UDI 000402 LANTON	par :	LABO LDA33 - THOMAS
Point de surveillance	S 0000000655 BLAGON	Type visite	D2
Localisation exacte	OPINION SYSTÈME - CUISINE -		

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Aspect (qualitatif)	Rien à signaler			
Odeur (qualitatif)	Rien à signaler			
Saveur (qualitatif)	Rien à signaler			
Température de l'eau	20,5 °C		25	
Chlore libre	0,32 mg(Cl2)/L			
Chlore total	0,33 mg(Cl2)/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC				3306
Type del'analyse : D1D2		Code SISE de l'analyse : 00276254		Référence laboratoire : ST2/D2/07815/1

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aé. revivifiables à 22°-68h	0 UFC/mL			
Bact. aé. revivifiables à 36°-44h	2 UFC/mL			
Bactéries coliformes	0 UFC/(100mL)		0	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 UFC/(100mL)	0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Coloration	<2,5 ma(Pt)/L		15	
Turbidité néphélométrique	0.21 NFU		2	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
pH	7.9 unité pH		de 6,5 à 9	
MINERALISATION				
Conductivité à 25°C	298 µS/cm		de 200 à 1100	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium d'origine naturelle	<0,01 ma/L		0,5	
Nitrites (en NO2)	<0,01 ma/L	0,5		
FER ET MANGANESE				
Fer total	67 µa/L		200	
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX				
Antimoine	<0,5 µa/L	10		
Cadmium	<0,5 µa/L	5		
Chrome hexavalent	<2 µa/L	6		
Chrome total	<0,5 µa/L	50		
Cuivre	0.006 ma/L	2	1	
Nickel	<0,5 µa/L	20		
Plomb	<0,5 µa/L	10		
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS				
Chlorure de vinyl monomère	<0,1 µa/L	0,5		
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES				
Acrylamide	<0,03 µa/L	0,1		
Epichlorohydrine	<0,03 µa/L	0,1		
HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES				

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
Benzo(a)pyrène *	<0.002 µg/L		0.01	
Benzo(b)fluoranthène	<0.005 µg/L		0.1	
Benzo(a,h,i)pérvlène	<0.005 µg/L		0.1	
Benzo(k)fluoranthène	<0.005 µg/L		0.1	
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances)	<SEUIL µg/L		0.1	
Indéno(1.2.3-cd)pyrène	<0.005 µg/L		0.1	
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL				
Température de mesure du pH	19.0 °C			

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00273027)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Bordeaux, le 15 octobre 2025

L'ingénieur d'études sanitaires



SABINE GIRAUD