

Direction Santé Environnement et politique Une  
Seule Santé (DSEUSS) - Direction déléguée Sud  
(33-40-47-64) - Unité de Gironde

#### Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE LEGE CAP FERRET

MONSIEUR LE DIRECTEUR - COBAN ATLANTIQUE

MONSIEUR LE DIRECTEUR - AGUR

MONSIEUR - AGUR

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

#### Unité de Gestion : COBAN : LEGE CAP FERRET

|                       |                                      |              |                                 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| Prélèvement           | 00273015                             | Commune      | LEGE-CAP-FERRET                 |
| Unité de gestion      | 0015 COBAN : LEGE CAP FERRET         | Prélevé le : | lundi 15 septembre 2025 à 10h25 |
| Installation          | UDI 000405 LEGE CAP-FERRET           | par :        | LABO LDA33 - THOMAS             |
| Point de surveillance | S 0000000676 GRAND PIQUEY            | Type visite  | D2                              |
| Localisation exacte   | MÉDIATHÈQUE - CUISINE DU PERSONNEL - |              |                                 |

| Mesures de terrain   | Résultats                   | Limites | Références | Observations |
|----------------------|-----------------------------|---------|------------|--------------|
| Aspect (qualitatif)  | Rien à signaler             |         |            |              |
| Odeur (qualitatif)   | Rien à signaler             |         |            |              |
| Saveur (qualitatif)  | Rien à signaler             |         |            |              |
| Température de l'eau | 22,4 °C                     |         | 25         |              |
| Chlore libre         | 0,23 mg(Cl <sub>2</sub> )/L |         |            |              |
| Chlore total         | 0,25 mg(Cl <sub>2</sub> )/L |         |            |              |

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC 3306

Type de l'analyse : D1D2

Code SISE de l'analyse : 00276242

Référence laboratoire : +LEGIO/07818/1

| Analyses laboratoire                             | Résultats     | Limites | Références    | Observations |
|--------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|--------------|
| <b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>               |               |         |               |              |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h               | 1 UFC/mL      |         |               |              |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h               | 0 UFC/mL      |         |               |              |
| Bactéries coliformes                             | 0 UFC/(100mL) |         | 0             |              |
| Entérocoques                                     | 0 UFC/(100mL) | 0       |               |              |
| Escherichia coli /100ml - MF                     | 0 UFC/(100mL) | 0       |               |              |
| Legionella pneumophila sp (L)                    | <10 UFCUFC/L  |         |               |              |
| Legionella sp                                    | <10 UFCUFC/L  |         |               |              |
| <b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>          |               |         |               |              |
| Coloration                                       | <2,5 ma(Pt)/L |         | 15            |              |
| Turbidité néphélométrique                        | <0,2 NFU      |         | 2             |              |
| <b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>                |               |         |               |              |
| pH                                               | 8,1 unité pH  |         | de 6,5 à 9    |              |
| <b>MINERALISATION</b>                            |               |         |               |              |
| Conductivité à 25°C                              | 276 µS/cm     |         | de 200 à 1100 |              |
| <b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>           |               |         |               |              |
| Ammonium d'origine naturelle                     | <0,01 mg/L    |         | 0,5           |              |
| Nitrites (en NO <sub>2</sub> )                   | <0,01 mg/L    | 0,5     |               |              |
| <b>FER ET MANGANESE</b>                          |               |         |               |              |
| Fer total                                        | 8 µg/L        |         | 200           |              |
| <b>OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX</b> |               |         |               |              |
| Antimoine                                        | <0,5 µg/L     | 10      |               |              |
| Cadmium                                          | <0,5 µg/L     | 5       |               |              |
| Chrome hexavalent                                | <2 µg/L       | 6       |               |              |
| Chrome total                                     | <0,5 µg/L     | 50      |               |              |
| Cuivre                                           | 0,006 mg/L    | 2       | 1             |              |
| Nickel                                           | <0,5 µg/L     | 20      |               |              |
| Plomb                                            | <0,5 µg/L     | 10      |               |              |
| <b>SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION</b>              |               |         |               |              |
| Bromoforme                                       | 6 µg/L        | 100     |               |              |

| Analyses laboratoire                                   | Résultats   | Limites | Références | Observations |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|--------------|
| Chlorodibromométhane                                   | 1,8 µg/L    |         | 100        |              |
| Chloroforme                                            | <0,5 µg/L   |         | 100        |              |
| Dichloromonobromométhane                               | 0,24 µg/L   |         | 100        |              |
| Trihalométhanes (4 substances)                         | 8,04 µg/L   |         | 100        |              |
| <b>COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS</b>               |             |         |            |              |
| Chlorure de vinyl monomère                             | <0,1 µg/L   |         | 0,5        |              |
| <b>DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES</b>                |             |         |            |              |
| Acrylamide                                             | <0,03 µg/L  |         | 0,1        |              |
| Epichlorohydrine                                       | <0,03 µg/L  |         | 0,1        |              |
| <b>HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES</b>         |             |         |            |              |
| Benzo(a)pyrène *                                       | <0,002 µg/L |         | 0,01       |              |
| Benzo(b)fluoranthène                                   | <0,005 µg/L |         | 0,1        |              |
| Benzo(g,h,i)pérylène                                   | <0,005 µg/L |         | 0,1        |              |
| Benzo(k)fluoranthène                                   | <0,005 µg/L |         | 0,1        |              |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | <SEUIL µg/L |         | 0,1        |              |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène                                 | <0,005 µg/L |         | 0,1        |              |
| <b>CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL</b>                        |             |         |            |              |
| Température de mesure du pH                            | 19,6 °C     |         |            |              |

### CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement N° : 00273015)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Légionella non détectées.

Signé à Bordeaux, le 15 octobre 2025

L'ingénieur d'études sanitaires



SABINE GIRAUD