

DIRECTION SANTE ENVIRONNEMENT
ET POLITIQUE UNE SEULE SANTE (DSEUSS)
Direction déléguée Sud (33-40-47-64)
Unité de Gironde

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ARES
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ EAU FRANCE
MONSIEUR LE DIRECTEUR - COBAN ATLANTIQUE
MADAME - C.T.M.R SAINT AUGUSTIN

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : COBAN : ARES

Prélèvement	00277855	Commune	ARES
Unité de gestion	0010 COBAN : ARES	Prélevé le :	mardi 30 juin 2026 à 10h25
Installation	UDI 000374 ARES	par :	LDA - BOUET
Point de surveillance	P 0000000041 BOURG	Type visite :	AA
Localisation exacte	OFFICE DE TOURISME - SALLE DE REUNION		

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Aspect (qualitatif) Saveur (qualitatif) Température de l'eau pH Chlore libre Chlore total	Rien à signaler Rien à signaler 28.2 °C 8.1 unité pH <0.03 mg(Cl2)/L <0.03 mg(Cl2)/L		25 de 6,5 à 9	Valeur hors références

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC 3306

Type del'analyse : AESO

Code SISE de l'analyse : 00281080

Référence laboratoire : DIVERS/04007/1

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	25 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	65 UFC/mL			
Bactéries coliformes	0 UFC/(100mL)		0	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 UFC/(100mL)	0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Coloration	<2,5 mg(Pt)/L		15	
Turbidité néphélométrique	0,52 NFU		2	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
Titre alcalimétrique	0,0 °f			
Titre alcalimétrique complet	12,8 °f			
Titre hydrotimétrique	9,8 °f			
MINERALISATION				
Chlorures	22 mg/L		250	
Conductivité à 25°C	340 µS/cm		de 200 à 1100	
Sulfates	15 mg/L		250	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium d'origine naturelle	<0,01 mg/L		0,5	
Nitrates/50 + Nitrites/3	<SEUIL mg/L	1		
Nitrates (en NO3)	<0,25 mg/L	50		
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L	0,5		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
Carbone organique total	0,24 mg(C)/L		2	
FER ET MANGANESE				
Fer total	45 µg/L		200	

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00277855)

Eau conforme aux limites réglementaires de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres mesurés mais ne satisfaisant pas aux références de qualité pour le paramètre de la température de l'eau.

Signé à Bordeaux, le 16 juillet 2026

L'ingénieur d'études sanitaires

SABINE GIRAUD