RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

DIRECTION SANTE ENVIRONNEMENT ET POLITIQUE UNE SEULE SANTE (DSEUSS)
Direction déléguée Sud (33-40-47-64)
Unité de Gironde

Destinataires
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ARES
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ EAU FRANCE
MONSIEUR LE DIRECTEUR - COBAN ATLANTIQUE
MADAME - C.T.M.R SAINT AUGUSTIN

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : COBAN : ARES

Prélèvement	**00278765**	**Commune**	**ARES**
Unité de gestion	**0010 COBAN : ARES**	**Prélevé le :**	**lundi 03 août 2026 à 09h45**
Installation	**UDI 000374 ARES**	**par :**	**LDA-GIPOULOU**
Point de surveillance	**P 0000000041 BOURG**	**Type visite :**	**AA**
Localisation exacte	OFFICE DE TOURISME - SALLE DE REUNION		

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Aspect (qualitatif)	Rien à signaler			
Saveur (qualitatif)	Rien à signaler			
Température de l'eau	26 °C		25	Valeur hors références
pH	8 unité pH		de 6,5 à 9	
Chlore libre	0,03 mg(Cl2)/L			
Chlore total	0,04 mg(Cl2)/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC 3306
Type del'analyse : AESO Code SISE de l'analyse : 00281990 Référence laboratoire : O+WLEG/05005/1

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	2 UFC/mL			
Bactéries coliformes	0 UFC/(100mL)		0	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 UFC/(100mL)	0		
Légionella pneumophila sp (L)	<10 UFCUFC/L			
Legionella sp	<10 UFCUFC/L			
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Coloration	<2,5 mg(Pt)/L		15	
Turbidité néphélométrique	0,51 NFU		2	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
Titre alcalimétrique	0,0 °f			
Titre alcalimétrique complet	12,8 °f			
Titre hydrotimétrique	9,1 °f			
MINERALISATION				
Chlorures	23 mg/L		250	
Conductivité à 25°C	336 µS/cm		de 200 à 1100	
Sulfates	14 mg/L		250	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium d'origine naturelle	<0,01 mg/L		0,5	
Nitrates/50 + Nitrites/3	<SEUIL mg/L	1		
Nitrates (en NO3)	<0,25 mg/L	50		
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L	0,5		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
Carbone organique total	0,23 mg(C)/L		2	
FER ET MANGANESE				
Fer total	90 µg/L		200	

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00278765)

Eau conforme aux limites réglementaires de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres mesurés mais ne satisfaisant pas aux références de qualité pour le paramètre de la température de l'eau.

Signé à Bordeaux, le 8 octobre 2026
L'ingénieur d'études sanitaires

SABINE GIRAUD

**** Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours aprés réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique) ****